

Евдокимов О.Р.  
10.08.2022  
Профессиональная

ООО «Шабалинское ЖКХ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

612020 Кировская область  
Шабалинский район  
пгт. Ленинское, ул. Фрунзе д.216  
тел. (83345) 2-17-04

с 11.08.2022


## Технические условия на подключение к водопроводной сети


участка с кадастровым номером 43:37:310110:1703

по адресу: пгт. Ленинское, ул. Профессиональная.

Технические условия на подключение к сетям водоотведения и теплоснабжения  
отсутствуют.

1. Материалы и трубы должны соответствовать требованиям действующих нормативов для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
2. Подключение водоснабжения выполнить к существующему магистральному водопроводу путём вскрытия грунта (или путём прокола, пробивания на глубине промерзания) от уже имеющегося колодца (схема прилагается).
3. Установить запорную арматуру в месте подключения водопровода и на вводе в присутствии мастера ВКХ, установить прибор учёта воды.
4. Материал для прокладки водопровода: полиэтиленовая труба  $d=25-32$  мм.
5. По окончании работ зарегистрировать и опломбировать прибор учёта воды.
6. Заключение договора на водоснабжение с ООО «Шабалинское ЖКХ».
7. Срок действия технических условий 2 года.

Директор ООО «Шабалинское ЖКХ»  Ю.П.Глушков

Составил: мастер ООО «Шабалинское ЖКХ»  Д.Н. Татаринов

Получил: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Уг. Веригаро  
Директор

79 - 11 08  
08.08.22

Ю.П. Мушнов

